



# OBEC MUKAŘOV

Příčná 11, 251 62 Mukarov

## POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE (VYSTROJENÍ) DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

- majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el. přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ a
- položít chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do 5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku;
- přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 16 A. Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;
- majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrevizi na přívodní kabel;
- čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;
- po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrevize přívodního kabelu, s uvedením kontaktního telefonu na: [kleber@zepris.cz](mailto:kleber@zepris.cz), a v kopii též na: [obec@mukarov.cz](mailto:obec@mukarov.cz) (výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte: „**Kanalizace elektrevize + doplňte příslušné č.p., č.e.**“. Pro zajištění hladkého průběhu stavby žádáme o dodání elektrevize nejpozději do 31.12.2022;
- technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.
- ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace, k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu. Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!
- ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení, bude provedeno na náklady obce;
- přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání k šachtě, zajištění elektrevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí vlastník nemovitosti na svůj náklad.

Za ZEPRIS s.r.o.  
Ing. Pavel Buriánek  
Stavbyvedoucí  
tel.: 731 193 911



Za obec Mukarov  
Ing. Přemysl Zima  
místostarosta  
tel.: 724 191 247