

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

5.11.2019

NAŠE ZN.: OŽP-374500/2019-Ra

Č.j. 72256/2020-MURI/OVÚ/00018

VYŘIZUJE: Ing. Olga Rathouská

TEL.: 323 618 282

FAX: 323 618 264

E-MAIL: olga.rathouska@ricany.cz

DATUM: 2.4.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2c), § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004Sb., správní řád znění pozdějších předpisů (správní řád) v souladu s § 190 zákona č.183/2006Sb. v kolaudačním řízení přezkoumal podle §81 stavebního zákona (zákon č.50/76 Sb.) návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí , který dne 5.11.2019 podal stavebník

Obec Mukařov, IČO 00240508, Příčná č.p. 11, 251 62 Mukařov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání v souladu s § 15 odst.1 vodního zákona podle § 82 stavebního zákona (zákon č.50/1976Sb.)

p o v o l u j e u ž í v á n í s t a v b y

- Vodovod Region jih - II.etapa - 1.,2.,3.stavba - páteří přivaděč G6

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 812/4, 822/1, 823 v katastrálním území Žernovka provedené podle stavebního povolení č.j. 13808/2005/ovú/Ber, č.ev. 2506/2005 ze dne 17.1.2005.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Mukařov
Identifikátory katastrálních území	700339
Názvy katastrálních území	Žernovka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 812/4, 822/1, 823 v katastrálním území Žernovka
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1055157.37,721109.05
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1056122.4,720520.2

Stavba :

páteřní vodovodní přívaděč- řad G6

DN 110(délka 496m) a DN 90(délka 816,1m)
v celkové délce 1312,1 bmVymezení účelu užívání stavby :

- Zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1 správního řádu:

Obec Mukařov, Příčná č.p. 11, 251 62 Mukařov

Odůvodnění:

Dne 5.11.2019 podal navrhovatel žádost o vydání povolení k užívání vodních děl – kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Městským úřadem v Říčanech , Vodoprávním úřadem č.j. 13808/2005/ovú/Ber, č.ev. 2506/2005 ze dne 17.1.2005.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 27.11.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a zjistil, že stavba vodního díla je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona (zákon č.50/1976Sb.) a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

K ústnímu jednání a následně bylo doloženo :

1. Prohlášení zhotovitele o provedení stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb.
2. Prohlášení zhotovitele o jakosti kompletnosti díla
3. Kopie stavební povolení
4. Dokumentace skutečného provedení stavby ověřená zhotovitelem stavby
5. Geodetické zaměření skutečného provedení (souřadnicový systém JTSK) ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem , vypracoval Ing. Pavel Krejčí , oprávnění č.889/95 , 17.2.2020
6. Zápisy o provedených tlakových zkouškách
7. Protokoly o funkčnosti signalizačního vodiče
8. Hydrantové zkoušky
9. Expertní list – archeologický dohled
10. Protokol o desinfekci a protlaku vodovodního potrubí
11. Rozbor vzorku vody z koncových úseků vodovodního řádu
12. Stanovisko vlastníka (správce) komunikací dotčených stavbou – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
13. Atesty materiálů, použitých výrobků a zařízení, prohlášení s shodě, certifikáty
14. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadu ze stavby
15. Stavební deník - kopie
16. Zápisy se správcem dotčených sítí o provedených kontrolách během stavby – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.s. , Gried Services , s.r.o. ,
17. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k trvalému užívání stavby – č.j. KHSSC 08784/2020 ze dne 27.2.2020
18. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k užívání stavby ev.č. KO – 288-4/2019/PD ze dne 25.2.2020

19. Návrh provozního řádu vodního díla vodovod – vypracoval Jan Česal v 01/2020
20. Stanovisko I.SčV ,a.s. zn. TÚŘ /O20800010868/20 ze dne 5.3.2020
21. Rozhodnutí o povolení k provozování č.j. 164661/2015/KUSK ze dne 25.1.2016
22. Dohoda o změně stavebníka ze dne 31.7.2014

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst.2 správního řádu :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11,
150 00 Praha 5-Smíchov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Olga Rathouská v.r.
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Obec Mukařov, IDDS: qyvaxdz

sídlo: Příčná č.p. 11, 251 62 Mukařov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

ostatní

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve

sídlo: Ke Kablu č.p. 971, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

Vyvěšeno dne : 7.4.2020

Sejmuto dne : 23.4.2020

