



Obec MUKAŘOV

Příčná 11, 251 62 Mukařov
www.mukarov.cz

Věc: Vysvětlení č.1 k zadávací dokumentaci

V Příloze č. 3 – technická specifikace je v ulici Lesní uvedena skladba opravy povrchu komunikace:

- Kontrola kvality stávajícího podkladu Edef2=75MPa
- Vyrovnání a zhutnění podkladu štěrkodrtí 0/32
- Infiltrační postřik
- Pokládka živice ACP16 tl. 60mm

Nejedná se o chybu, obrusná vrstva není požadována. Případně je možné zaměnit podkladní vrstvu ACP16 za ACO11 ve shodné tloušťce vrstvy.

S pozdravem Hana Zákoucká
starostka obce